201812054003

报告编号：YXJC210326-06

检 测 报 告

委托单位：宁夏路新材料股份有限公司（中厂）

检测类别：委 托 检 测

样品类别：废气

检验检测专用章

声　　明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。

3、委托送检样品、样品检测数据、结果仅证明所委托样品的检测项目的符合性。

4、本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。

5、若对检测报告有异议，请在收到报告后七日内向

一、检测信息

委托单位	宝泰隆新材料股份有限公司		
地　　址	七台河市新兴区宝泰隆路16号		
联系人员	李鹏洋	联系电话	18724641505
样品类别	锅炉大气污染物		
采样人员	陈腊男、赵新录等	采样日期	2021.03.26
分析人员	陈腊男、赵新录等	分析日期	2021.03.26~2021.03.28
环境条件	2021.03.26 天气 多云，西风，风速 2.6m/s		

二、样品信息

采样日期	采样点位	样品编号	样品表观性状/特征
2021.03.26	电厂锅炉烟囱1#		
	DA024	QSJC210326101-CLG210326003	滤膜

三、检测项目标准（方法）及仪器

检测项目	检测依据（方法）	仪器名称型号及编号
		自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE036
低浓度颗粒	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	电子天平
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ693-2014	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE036

四、检测点位示意图



五、检测结果

1、有组织检测结果

采样位置	采样时间	项目	检测结果	平均值	标准限值	单位
			14.9			mg/m³
		排放浓度	13.9	14.8	——	mg/m³
		折算浓度	20.4	21.6	30	mg/m³
			23.1			mg/m³

2、烟气参数检测结果

采样位置	项目	采样时间	标干流量（m^3/h）	温度（℃）	湿度（%）	流速（m/s）	含氧量（%）	基准含氧量(%)
电厂锅炉烟囱 1# DA024	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	2021.03.26	429676	46.3	6.2	6.28	10.5	6.00
			383542	47.0	6.4	5.63	10.8	6.00
			215493	47.7	6.1	3.16	10.8	6.00
平均值			342904	47.0	6.2	5.02	10.7	6.00

1	颗粒物	20	mg/m³

签发日期：[illegible]年3月31日